



Jelmagyarázat

- Tervezett földkábel
- Fogyasztásmérő szekrény
- Földgáz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Vízvezeték
- Védőcső

Megjegyzés

Feszültség: 400/230V 50Hz
Hibavédelem módja: TN-C-S (Nullázás)
A kábeleket 0,7m mély földárkokban homokágyba kell fektetni és kábeltéglával kell lefedni. A talajszint alatt 0,3m-el a nyomvonalon jelzőszalagot kell elhelyezni. A kábelt közművek keresztezésénél védőcsőbe kell húzni.
A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes.

Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés, szaktanácsadás Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A Tel: 20/438-1861	Tervfajta: Kiviteli
	Rajzszám: GE – 1
Tárgy: 7720 Pécsvárad, Hrsz.:916 Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése Helyszínrajz	Méretarány: M 1 : 250
	Dátum: 2018.03.05.
Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.	Munkaszám: 18/03
	TERVEZŐK
	Villamos: Kellényi István Eng. sz.: Vh-T-02-0474
	Építész: -
	Statikus: -
	Gépész: -
	Gyengeáram: -
	-