



Az épületbe történő beállítás egymás mellett 2db KPE Ø63mm védőcsővel alaptest alatt (f.s. -1,2m) szerkezetépítéskor elhelyezve, vége padlószint fölé hozva, kábelbehúzás után vízzáróan letömítve ROTEX gy. RSPPS/S 43 AISI316 tömítővel, mért fővezeték és gyengeáramú csatlakozóvezetékek számára.

## Jelmagyarázatot lásd a GE-0 terven!

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Tárgy:   | Kellényi Mérnök Iroda<br>Villamos tervezés, szaktanácsadás<br>Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A<br>Tel: 20/438-1861   |  |
|          | 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. Hrsz.:916<br>Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése<br>Földszint alaprajz  |  |
| Megbízó: | Pécsvárad Város Önkormányzata<br>7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.   |  |
|          | Tervfajta: Kiviteli<br>Rajzsám: GE - 2<br>Méretarány: M 1 : 50<br>Dátum: 2018.02.28.<br>Munkaszám: 18/03<br>TERVEZŐK<br>Villamos: Kellényi István Eng. sz.: Vh-T-02-0474<br>Építész: -<br>Statikus: -<br>Gépész: -<br>Gyengeáram: - |  |