

FEDLAP

Projekt: **Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése**
7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz.:916

Tervező cég: **Kellényi Mérnök Iroda**
VILLAMOS TERVEZÉS, SZAKTANÁCSADÁS
7633 Pécs, Páfrány utca 41.
Email: terv.kellenyi@yahoo.com

Vezető tervező: Kellényi István
Tervezői névj.sz.: Vn-T-02-0474

Tervfajta: KIVITELI TERV

Terv: **K jelű elosztó**

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSt felirati táblákkal kell ellátni a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.
Az elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezések"-re vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.


Gyártmányok:

SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA kiselosztó
A fenti gyártmányok műszaki színvonalát képviselnek.
Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSben min.20% tartalék hely szükséges!

Névl. feszültség: Ue=400/230V AC
Névl. szigetelési feszültség: Ui=0,5kV
Névl. áramerősség: In=160A
Névl. feltételes zárlati áram: Icc=10kA
Névl. frekvencia: f=50Hz
Védettségi fokozat: IP30
Hibavédelem módja: TN-S
Elhelyezés: Falon kívül, maszkos kivitel

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.	Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Dátum:	Rajzszám:
Jel	Dátum	Név					Ge-9
						Lapok száma: 1	Munkaszám:
						Lap: 1	Fájl név:



Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó:		Létesítmény:		Dátum:	Rajzszám:
Jel	Dátum	Név		Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.		Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz.			Ge-9
				Tervező:		Terv:		Lapok száma: 1	Munkaszám:
				Kellényi István Vn-T-02-0474		K jelű elosztó		Lap: 1	Fájl név: