

# FEDLAP

Projekt: **Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése**  
7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz.:916

Tervező cég: **Kellényi Mérnök Iroda**  
**VILLAMOS TERVEZÉS, SZAKTANÁCSADÁS**  
7633 Pécs, Páfrány utca 41.  
Email: [terv.kellenyi@yahoo.com](mailto:terv.kellenyi@yahoo.com)

Vezető tervező: Kellényi István  
Tervezői névj.sz.: Vn-T-02-0474

Tervfajta: KIVITELI TERV

Terv: **E jelű elosztó**

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSt felirati táblákkal kell ellátni a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.  
Az elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezések"-re vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.


Gyártmányok:

SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA kiselosztó  
A fenti gyártmányok műszaki színvonalát képviselnek.  
Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.


Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSben min.20% tartalék hely szükséges!

Névl. feszültség: Ue=400/230V AC  
Névl. szigetelési feszültség: Ui=0,5kV  
Névl. áramerősség: In=160A  
Névl. feltételes zárlati áram: Icc=10kA  
Névl. frekvencia: f=50Hz  
Védettségi fokozat: IP30  
Hibavédelem módja: TN-S  
Elhelyezés: Süllyesztetten maszkos kivitel

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.	Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Dátum:		Rajzszám: <b>Ge-8</b>	
Jel	Dátum	Név						Munkaszám: 18/03	
						Lapok száma: 1			
						Lap: 1		Fájl név:	



Változások			<b>Kellényi Mérnök Iroda</b>  <b>Villamos tervezés</b> <b>Szaktanácsadás</b>  7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.	Létesítmény: <b>Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat</b> 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz.	Dátum:	Rajzszám:
Jel	Dátum	Név					<b>Ge-8</b>
						Lapok száma: 2	Munkaszám: 18/03
				Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Terv: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">E jelű elosztó</div>	Lap: 1	Fájl név:



MEZŐSZÁM						
LEÁGAZÁSSZÁM		9	10	11	12	13
MEGNEVEZÉS		Zuhany dug.	Takarító dug.	Tűzhely	Tartalék	Tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)						
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-U	H07V-U	H07V-U		
	KERM. (mm <sup>2</sup> )	3x1,5	3x1,5	3x2,5		

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3. Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Létesítmény: Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz. Terv: E jelű elosztó	Dátum:		Rajzszám: Ge-8	
Jel	Dátum	Név						Munkaszám:	
						Lapok száma: 2		18/03	
						Lap: 2		Fájl név:	