


A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENEDHETETLEN !
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

Jelmagyarázat: A lépellátás számítását a gázellátás műszaki leírása tartalmazza. Az alkalmazott anyagok jellemzőit a gázellátás műszaki leírás tartalmazza. Tervezett gázvezeték ————— Meglévő gázvezeték - - - - -	
1.	NA-25 főelzáró, Perógáz védőszekrényben,
2.	G-4 Gázmérő (hőfokkor.), Perógáz védőszekrényben
3.	Viessmann Vitodens 100-W/26 kondenzációs fűtő kazán C33x, 25 mbar; 30500 W; 2,57 m ³ /h; e=1
4.	Ø100/60 függőleges füstelvezető, biz., Q= 31 kW, Le= 6 m (max 10m)
5.	Ø32- Ø28x1,0 PE-Cu átmenet (Gázgép tip.)

 Épületgépészet Épülettenergetika Mérnöki tanácsadás		Rajzszám: Gg-03
Építető: Pécsvárad Város Önkormányzata		Munkaszám: B-180224-1
Építkezés helye: Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916		Tervfajta: kiviteli
Tárgy: Gázellátás - függőleges csőterv		Méretarány: 1:50
Szerkesztő: Csigó Balázs		Dátum: 2018.02.28.
Tervező: Csigó Balázs		Tervező: Csigó Balázs G-02-1137

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, földemáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.