

Szellőzés jelmagyarázat:

A beltéri ajtók küszöb nélkül készülnek.

— — — — — Elszívó légcsatona hálózat

- 1 — Helios ELS-VF60 elszívóventilátor, 60 m3/h, Helios ELS-GU, süllyesztett ventilátorházzal fix utánfutás, páraérzékelő, légtömör visszacsapó
- 2 — Helios DH100 kifúvóelem, UDP100 ferdetető talp STV100 csőkapcsoló
- — — — — 2 db ajtórács 400x100/db alsó-felső beépítéssel

Fűtés - hűtés jelmagyarázat:

— — — — — Fűtési előremenő vezeték  
- - - - - Fűtési visszatérő vezeték


Radiátor jelölések:

001 / 1	Helyiség / radiátor száma
Vogel & Noot 22K 1600-600	Típusa
992 W	Hőleadás
5	RA-N rad. szelep előbeállítási értéke

Helyiségek jelölése:

0.09.	Helyiség száma
Lépcsőház	Helyiség megnevezése
Tl 20 °C	Téli belső léghőmérséklet
Qt 470 W	Téli hőveszteség

A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENEDHETETLEN !  
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

		Épületgépészet	Rajzszám:	Gf-01
		Épüeltergnetika	Munkaszám:	B-180224-1
		Mérnöki tanácsadás	Tervfajta:	kviteli
Építető: Pécsvárad Város Önkormányzata			Méretarány:	1:50
Építkezés helye: Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916			Dátum:	2018.02.28.
Tárgy: Fűtés, szellőzés - földszinti alaprajz				
Szerkesztő: Csígy Balázs	Tervező:		Tervező: Csígy Balázs G-02-1137	

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.  
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, földmáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.