

	Villamos elosztószekrény
	Telekommunikációs elosztószekrény
	Solar Edge inverter
	Schneider SEDNA kétpólusú kapcsoló
	Schneider SEDNA váltókapcsoló
	Schneider SEDNA nyomógomb, lámpa/csengő jellel
	Schneider SEDNA 2P+F süllyesztett dugalj
	Schneider SEDNA hármas 2P+F süllyesztett dugalj
	Schneider SEDNA 2xRJ45 adatkommunikációs aljzat
	Schneider SEDNA TV/SAT aljzat
	Simovill FLAT-V PR LED 38W 4000K mennyezeti lámpatest
	Compass SLILED-L06-W03-2500 mennyezeti lámpatest
	Compass UFO 209K 2x9W
	Kijáratjelző
	EPH csatlakozási pont
	Villamos motor
	Tűzhely csatlakozó
	Kaputelefon rendszer
	Schneider SEDNA szobatermosztát
	ELSO mozgássérült szett
	Forróvíz tároló

MEGJEGYZÉS

Feszültség: 400/230V 50Hz

Elosztó hálózat védelmi módja: TN-C-S áramvédő kapcsolós kiegészítő védelemmel

Szerelvények általános szerelési magassága:

Kapcsolók: 1,2m

Dugaljak: 0,4m

A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes.

Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés, szaktanácsadás Telephely: 7633 Pécs, Páfrány u. 41/A Tel: 20/438-1861		Tervfajta:	Kiviteli
		Rajzszám:	GE – 0
		Méretarány:	
		Dátum:	2018.02.28.
		Munkaszám:	18/03
		TERVEZŐK	
		Villamos:	
		Kellényi István Eng. sz.: Vn-T-02-0474	
		Építész:	-
		Statikus:	-
		Gépész:	-
		Gyengeáram:	-
Tárgy:	7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. Hrsz.:916 Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése Jelmagyarázat		
Megbízó:	Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.		