

### Fűtés - hűtés jelmagyarázat:

—————	Fűtési előremenő vezeték
-----	Fűtési visszatérő vezeték

#### Radiátor jelölések:

001 / 1  
Vogel & Noot 22K 1600-600  
992 W  
5

Helyiség / radiátor száma  
Típusa  
Hőleadás  
RA-N rad. szelep előbeállítási értéke

#### Helyiségek jelölése:

0.09.  
Lépcsőház  
Tt 20 °C  
Qt 470 W

Helyiség száma  
Helyiség megnevezése  
Téli belső léghőmérséklet  
Téli hőveszteség

### Szellőzés jelmagyarázat:


A beltéri ajtók küszöb nélkül készülnek.

----- Elszívó légcsatona hálózat

- ① — Helios ELS-VF60 elszívóventilátor, 60 m3/h, Helios ELS-GU, sülyesztett ventilátorráccsal fix utánfutás, páraérzékelő, légtömör visszacsapó
- ② — Helios DH100 kifúvóelem, UDP100 ferdetető talp STV100 csőkapcsoló

—— 2 db ajtórács 400x100/db alsó-felső beépítéssel

A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA ELENEDHETETLEN !  
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

 g r a p h	<b>Épületgépészet</b>	<b>Rajzszám:</b> Gf-03
	Épüeltenergetika Mérnöki tanácsadás	<b>Munkaszám:</b> B-180224-1
<b>Építtető:</b> Pécsvárad Város Önkormányzata	<b>Tervfajta:</b> kiviteli	
<b>Építkezés helye:</b> Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916	<b>Méretarány:</b> 1:50	
<b>Tárgy:</b> Fűtés, szellőzés - függőleges csőterv, kapcsolás, metszet	<b>Dátum:</b> 2018.02.28.	
<b>Szerkesztő:</b> Csigó Balázs	<b>Tervező:</b> <b>Szellőzés jelmagyarázat:</b> G-02-1137	<b>Tervező:</b>

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.  
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, földmáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.